

Декларация зарегистрирована:

Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по
Ростовскому, Борисоглебскому и
Гаврилов-Ямскому районам
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ярославской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«27» января 2021 г.

Регистрационный № 78410000-мо-00388

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация
составлена в отношении: Ф 1.1

(Функциональное назначение;)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 30 р. п. Петровское»

(полное наименование объекта защиты)

**Собственник объекта
защиты** Муниципальное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации
юридического лица** 1027601067570

**Идентификационный номер
налогоплательщика** 7609014387

**Место нахождения объекта
защиты** 152130, Россия, Ярославская область,

Ростовский район, р. п. Петровское, ул. Мелиораторов, д. 2А

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

152130, Ярославская область,

Ростовский район, р. п. Петровское,

ул. Мелиораторов, д. 2А; телефон/факс:
(48536) 4-09-26, электронный адрес:
biletovaelena@yandex.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

10.10.1982, реконструкция и капитальный ремонт не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	IV
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	3 метра
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	220 кв.м.
1.7	Объем здания	505 куб.м.
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий)	—


	производственного или складского назначения)		
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> • объектовая станция РСПИ Стрелец - М, • автоматическая установка пожарной сигнализации Сигнал -20М; • наружный противопожарный водопровод ПГ (кольцевой) 	
<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>			
2.	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>			
3.	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу 3-х лиц отсутствует, сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 (ноль) рублей 00 копеек. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась, так как отсутствуют арендные отношения, и здания являются отдельно стоящими с соблюдением противопожарных разрывов.			
Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
4.	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130	Выполняется

4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункты 6.6.1, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.1313, пункт 5.2.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009; – пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Настоящая декларация разработана:

Заведующим МДОУ «Детский сад № 30
р. п. Петровское»
Билетовой Еленой Борисовной


Е. Б. Билетова

(Подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«25» января 2021 г.

